



Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 40-52/16.120

Grundlagen

Prüfbericht 40-35/12
DIN EN 12211:2000-12

Auftraggeber

Theo Schröders Entwicklung & Beratung GmbH
Gerhard-Welter-Straße 7
D-41812 Erkelenz

Produkt

2-flg. Stahlblechtür mit Bodendichtung
aufliegender Treibriegel oben/unten
Dreifallenverschluss, 2510 mm x 2510 mm

In Erweiterung des o.g. Prüfberichtes
werden folgende Türbezeichnungen

System Schröders ASN-2
System Schröders ISN-2
System Schröders TSN-2
System Schröders TSN-4
System Schröders TSN-12
System Schröders EIS-2
System Schröders RSN-2
System Schröders ESN-2
System Schröders SN-2
System Schröders BSN-2
System Schröders GSN-2
System Schröders ES-2
System Schröders DKN-2

zugelassen.

Diese erfüllen folgende
Leistungseigenschaften

Sicherheitstest in Anlehnung an
DIN EN 12211:2000-12
Druckbelastung 3800 Pa
Sogbelastung (-) 3500 Pa

Datum des Gutachtens

08. April 2020


Umfang des Gutachtens

1 Seite Deckblatt,
1 Seite Gutachten


Zusatzbedingungen zu diesem Gutachten

Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Gültigkeit,
wie sich die angegebene Prüfungsgrundlage und/oder
das geprüfte Produkt nicht ändern. Sie darf nicht
verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

Unterschrift


Sascha Holz, Staatl. gepr. Techniker
Laborleitung




Gregor Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfer

Diese gutachtliche Stellungnahme ersetzt die gutachtliche Stellungnahme 40-52/16 vom 03.01.2017.



Technische Bewertung

Die Prüfung ist mit leeren Türblättern durchgeführt worden. Bei den hier aufgeführten Türbezeichnungen sind verschiedene Füllungen verbaut. Die Konstruktionen sind ansonsten gleich (z. B. Blattdicke, Zarge). Die Füllungen haben keinen Einfluss auf den Sicherheitstest.

Mitgeltende Bedingungen

Vorausgesetzt wird die sonstige Baugleichheit der Tür wie im o.g. Prüfbericht beschrieben.

Die gutachtliche Stellungnahme hat solange Gültigkeit, wie sich die angegebene Prüfungsgrundlage und / oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Sie darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden.

D-42551 Velbert, 08. April 2020